

Установка обеззараживания воды УОВ УФТ-С-40

Технические характеристики

Производительность, номинальная, м ³ /ч	40
Эффективная доза облучения при ном. Производительности, не менее, мДж/см ²	30 ¹
Потери напора в установке за счет гидравлического сопротивления, м, не более	0,15
Рабочее давление, не более, МПа	0,65
Тип ламп	TUV-75
Количество ламп, шт.	15
Ресурс работы УФ-ламп, не менее, Ч	10000
Количество включений/выключений в течение срока Службы ламп, не более	1000
Потребляемая мощность, не более, Вт	1400
Коэффициент мощности cos Φ, не менее	0,52
Напряжение питания, ном., В	220
Объем камеры обеззараживания, л	100
Масса изделия, не более, кг	75

¹ Определяется физико-химическими и микробиологическими показателями исходной воды.
Коэффициент поглощения лучей 0,3

Комплектность поставки

Камера обеззараживания	1 шт
Блок питания и контроля работы облучателя	1 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Устройство промывки кварцевых чехлов УП-2	1 шт

Чертеж установки



